

TC-OR-2807-22

prof. dr Gerard Ciołek
W-wa, Kopińska 26 m 17

Warszawa 15.X.58.

Ob.

A. Duda - Dziewierz

Dyrektor Muzeum w Łańcucie.

W odpowiedzi na list z dn. 25.IX.br. w sprawie posadowienia zbiornika przeciwpożarowego w fosie zamkowej, oraz jego ewentualnego wpływu na roślinność lip, rosnących nad fosą, po przekonsultowaniu z fachowcami, wyrażam opinię, że istnienie zbiornika wodnego nie powinno ujemnie wpłynąć na drzewostan, okalający fosę. Należałoby jedynie zwrócić uwagę na sposób wykonywania zbiornika aby uniknąć podcięcia systemu korzeniowego drzew, jak też i na jego lokalizację ze względów kompozycyjnych.

brota