

P R O T O K O Ł nr.57/62

z posiedzenia Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych
PAN w dniu 15 października 1962 r.

- SPRAWY: 1/ Dokumentacja techniczno-robocza na budowę ogrodzenia posesów Zakładu Dendrologii i Pomologii PAN w Zamku Kórnickim.
2/ Dokumentacja konstrukcyjna na dźwig towarowy 100 kg. dla Zakładu Dendrologii i Pomologii PAN w Kórniku.
3/ Zbiorsze Zestawienie Kosztów Budowy na lata 1962-63 dla Zakładu Dendrologii i Pomologii w Kórniku.
4/ Projekt techniczny budowy drogi lokalnej dla Zakładu Hodowli Doświadczalnej PAN w Jastrzębcu.
5/ Projekt koncepcyjny urządzenia parku w Osadzie Pałacowej w Jabłonie.

<u>OBECNI</u> :	dyr.Bolesław Gastman	Przewodniczący KOPI
	dyr.Stefan Grajdek	Członek KOPI
	inż.Tadeusz Pietrusiewicz	" "
	inż.Stanisław Łukanowski	" "
	inż.Stefan Wasilewski	" "
	inż.J a n Ż e r o	" "
	inż.Stanisław Pyrek	p.o.sekretarz KOPI
	mgr Józef Kusz	przedst.Zakł.Org.Związkowej
	Prof.dr Zdzisław Wilusz	przedst.Zdu Dendrologii i Pomologii PAN
	mgr Wiktor Frankowski	" " " "
	ob Sylwester Malusi	" " " "
	doc dr Bogdan Czapliński	" II wydziału PAN
	inż.Aleksander Kozłowski	projektant dźwigu w Zamku Kórnickim
	inż.Henryk Wiśniewski	" " " "
	inż.Tadeusz Turlajski	koreferent urządzeń dźwigowych w Kórniku
	inż.Zygmunt Pozarzecki	Koreferent otoczenia Zamku w Kórniku
	Prof Gerard Ciózek	Projektant parku w Jabłonie
	ob.L e o n Witmanowicz	Przedst.Zakładu Hodowli Doświadczalnej PAN w Jastrzębcu. " " " "
	ob.Wiesław Rega	Przedst.Osady Pałacowej PAN w Jabłonie -
	ob. Wacław Fijałkowski	

- 1/ Dokumentacja techniczno-robocza na budowę ogrodzenia posesów zakładu Dendrologii i Pomologii P.A.N. w Kórniku -----

Koreferent - inż.Zygmunt POZARZECKI.

Przedłożony projekt techniczny i kosztorys na sumę zł.165.122.- został opracowany przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Poznaniu.

WNIOSEK KOPI:

Przyjąć projekt techniczno-roboczy ogrodzenia posesów Zamku w Kórniku bez zastrzeżeń oraz zatwierdzić kosztorys tego obiektu opracowany na sumę 168.492.- zł.

- 2/ Dokumentacja konstrukcyjna na dźwig towarowy 100 kg dla Zakładu Dendrologii i Pomologii PAN w Kórniku

Koreferent : inż. Tadeusz Turlejski

Przedłożony projekt i kosztorys na zł. 40.765.- został opracowany przez Techniczną Obsługę Produkcji.

ZALECENIA KOPI:

Zmniejszyć wymiary szybu dźwigowego przez omurowanie przewodów c.o. przez co uniknie się kosztownego przełożenia rurociągów.

WNIOSEK KOPI:

Przyjąć przedłożony projekt z uwzględnieniem uwag koreferenta i zatwierdzić kosztorys po poprawieniu na sumę zł. 40.003.-

- 3/ Zbiornicze Zestawienie Kosztów Budowy na lata 1962-63 dla Zakładu Dendrologii i Pomologii w Kórniku

Referuje : ob. Sylwester MALUSI.

Przedłożone ZZKB Ośrodka Doświadczeń Zakładu zostało opracowane na 1962 i 1963 rok na zł. 3.834.100.-

Zalecenie KOPI: skreślić z ZZKB dwa bud.gospodarcze.

WNIOSEK KOPI:

Zatwierdzić ZZKB po poprawieniu na sumę zł. 3.719.900.-

- 4/ Dokumentacja techniczna budowy drogi lokalnej dla zakładu Hodowli Doświadczalnej PAN w Jastrzębou

Koreferent: inż. Jan ŻERO.

Przedłożona dokumentacja projektowo-kosztorysowa została opracowana przez St. Rykowskiego.

WNIOSEK KOPI:

Przyjąć projekt pod warunkiem wykonania przedłożonego zakresu w 1962 r. i zatwierdzić kosztorys na sumę zł. 253.200.-

- 5/ Projekt koncepcyjny urządzenia parku w Osadzie Pałacowej w Jabłonie

Koreferent : inż. Z. BRZOZOWSKI

Przedłożony projekt został opracowany przez Politechnikę Wrocławską.

Zalecenia KOPI:

- 1/ zaniechać trójfazowego wykonania dokumentacji technicznej przedłożony projekt koncepcyjny traktować jako projekt wstępny.
- 2/ uzupełnić projekt Zbiorniczym zestawieniem Kosztów Budowy.
- 3/ uzyskać uzgodnienie projektu z władzami gospodarki wodnej oraz Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
- 4/ Przeprowadzić ponowne pomiary geodezyjne terenu, ponieważ podkład pochodzący z r. 1957 r. jest niezupełny.

WNIOSEK KOPI:

Przyjąć przedłożony projekt z uwzględnieniem w/w uwag.

Sekretarz
/-/ podpis nie czytelny

Przewodniczący
/-/ B. Gastman

WNIOSKI KOPI zawarte w niniejszym protokóle
z a t w i e r d z a m

SEKRETARZ NAUKOWY PAN
wz /-/
W. Nowacki

Za zgodność odpisu :
hg